

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS

ACC 871792 / DOC 631654 /

**AMPLÍA ALCANCE DE AUTORIZACIÓN A
INGCER LTDA., COMO LABORATORIO DE
ENSAYOS PARA LOS PRODUCTOS
ELÉCTRICOS QUE SE INDICAN/**

1875

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/

SANTIAGO, **09 SET. 2013**

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.410, Orgánica de esta Superintendencia; el Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el reglamento para la certificación de productos eléctricos y de combustibles; y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante carta ingresada a esta Superintendencia con la O.P. N° 20937, de fecha 06.11.2012, la empresa INGCER Ltda., representada legalmente por la Sra. Sandra Rodríguez Lara, solicita a esta Superintendencia la ampliación del alcance de autorización como Laboratorio de Ensayos para Productos Eléctricos, presentando la documentación que establece los artículos 14° y 19°, Capítulo VI, del D.S. N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y la Resolución Exenta N° 1091, de 2006.

2° Que mediante cartas ingresadas a esta Superintendencia con las O.P. N°s 1287, 7926, 8945, 10679 y 12905, de fechas 22.01.2013, 09.05.2013, 27.05.2013, 21.06.2013 y 29.07.2013 respectivamente, y correo electrónico N° ACC 881723, de fecha 04.09.2013, la empresa INGCER Ltda., complementa información con antecedentes técnicos y cambios requeridos por esta Superintendencia.

3° Que mediante documento de Acreditación LE 668 y su Anexo, de fecha 16.01.2012, emitido por el Instituto Nacional de Normalización (INN), se comunica la acreditación y alcance de INGCER Ltda. como Laboratorio de Ensayos según NCh-ISO 17025.Of2005 en el área Productos Eléctricos, con vigencia de la acreditación hasta el 24.12.2014.

4° Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Productos, mediante Informe Técnico N° ACC 871284 / DOC 631131, de fecha 12.08.2013, se concluye que la empresa INGCER Ltda., cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente, para ser autorizado como Laboratorio de Ensayos, para los productos eléctricos señalados en las TABLAS del Resuelto 1°, de la presente Resolución.

5° Que analizados los antecedentes, se concluye que la empresa INGCER Ltda., cumple con lo dispuesto en el artículo 3°, N° 14, de la Ley N° 18.410, de 1985, Orgánica de la Superintendencia, y con los artículos 14° y 19°, Capítulo VI, del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

RESUELVO:

1º Ampliase el alcance de autorización a la empresa INGCER Ltda., RUT: 78.815.840-8, con domicilio en Padre Orellana N° 1298, comuna de Santiago, representada legalmente por la Sra. Sandra Rodríguez Lara, como Laboratorio de Ensayos, para los productos eléctricos y uso de las instalaciones que se indican a continuación:

Laboratorio de Ensayos de INGCER LTDA., ubicado en Avda. Ossa N° 436, comuna de La Cisterna.

Producto Eléctrico	Área	N° de Resolución Ministerial / Año	Protocolo de Ensayos	Normas de Ensayos	Ensayos del Protocolo
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV	Seguridad	345/2010	PE N° 2/14	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 7, 8, 11, 13 y 16 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/15	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 7, 8, 11, 13 y 16 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1	Seguridad	345/2010	PE N° 2/16	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 20 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/17	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 20 Hasta Sección Máxima 240 mm ²

Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-U	Seguridad	345/2010	PE N° 2/18	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24 : 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 240 mm²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-R	Seguridad	345/2010	PE N° 2/19	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 240 mm²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/20	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto Ítems N° 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 240 mm²

Laboratorio de Ensayos de KABELCO., ubicado en Santa Adela N° 9460, comuna de Maipú.

Producto Eléctrico	Área	N° de Resolución Ministerial / Año	Protocolo de Ensayos	Normas de Ensayos	Ensayos del Protocolo
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV	Seguridad	345/2010	PE N° 2/14	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11 Hasta Sección Máxima 240 mm²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/15	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11 Hasta Sección Máxima 240 mm²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1	Seguridad	345/2010	PE N° 2/16	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	1, 2, 3, 4, 5 y 7 Hasta Sección Máxima 240 mm²

Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/17	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	1, 2, 3, 4, 5 y 7 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-U	Seguridad	345/2010	PE N° 2/18	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24 : 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	1, 2, 3, 4 y 5 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-R	Seguridad	345/2010	PE N° 2/19	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	1, 2, 3, 4 y 5 Hasta Sección Máxima 240 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/20	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	1, 2, 3, 4 y 5 Hasta Sección Máxima 240 mm ²

Laboratorio de Ensayos de COVISA., ubicado en Avda. Agua Santa N° 4303, Viña del Mar.

Producto Eléctrico	Área	N° de Resolución Ministerial / Año	Protocolo de Ensayos	Normas de Ensayos	Ensayos del Protocolo
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV	Seguridad	345/2010	PE N° 2/14	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	Todos los ensayos, excepto ítem N° 16 Hasta Sección Máxima 500 mm ²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RV-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/15	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1-1:2004 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-1-3:2004	Todos los ensayos, excepto ítem N° 16 Hasta Sección Máxima 500 mm ²

Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1	Seguridad	345/2010	PE N° 2/16	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto ítems N° 16, 18 y 20 Hasta Sección Máxima 500 mm ²
Conductor eléctrico unipolar o multipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: RZ1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/17	IEC 60502-1:2009 IEC 60228:2004 IEC 60332-1:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto ítems N° 16, 18 y 20 Hasta Sección Máxima 500 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-U	Seguridad	345/2010	PE N° 2/18	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24 : 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto ítems N° 7, 8, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 500 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-R	Seguridad	345/2010	PE N° 2/19	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto ítems N° 7, 8, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 500 mm ²
Conductor eléctrico unipolar para uso en baja tensión, Tipo o denominación: H07Z1-K	Seguridad	345/2010	PE N° 2/20	UNE 211002:2008 IEC 60332-1-2:2004 IEC 60332-3-24: 2008 IEC 61034-2:2005 IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997 IEC 60684-2:2005	Todos los ensayos, excepto ítems N° 7, 8, 11 y 12 Hasta Sección Máxima 500 mm ²

2º La presente Resolución será válida mientras el Laboratorio de Ensayos ING CER Ltda., cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias vigentes.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



LUIS ÁVILA BRAVO

Superintendente de Electricidad y Combustibles

**CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA
TENIDA A LA VISTA
ES FIEL AL ORIGINAL.**

CHRISTIAN MINO CONTRERAS
Jefe Depto. Administración y Finanzas
Superintendencia de Electricidad y Combustibles



SCV/JGF/RHO/DAB/CBR/cbr

Distribución:

- ING CER Ltda.
- DTP (Resoluciones: Amplía Aut. LE ING CER (PE 2-14 a 2-20))
- Pagina Web de SEC
- Oficina de Partes
- Transparencia Activa
- Caso N°: 205930